

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu do 30 000 euro

RZP.271.8.2017.AD

Przywrócenie zasilania awaryjnego w 6 węzłach dystrybucyjnych Miejskiej Sieci Szerokopasmowej.

URZĄD MIEJSKIEJ TELEFONIZACJI I TELEINFORMATYKI REFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH	
WPL	2017 -02- 15
eod 7773	
..... podpis	

Zamawiający udziela wyjaśnień treści ogłoszenia o zamówieniu do 30 000 euro:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny ofertę, w której zostanie zaproponowana wymiana wszystkich zasilaczy UPS APC SRT 10000VA RM na fabrycznie nowe urządzenia innej marki o nie gorszych parametrach technicznych i eksploatacyjnych?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający nie dopuszcza wymiany zasilaczy APC na zasilacze innego producenta.

Zamawiający wymaga naprawy lub wymiany zasilaczy awaryjnych APC 10000XLI na APC SRT 10000VA RM ze względu na pozostałe posiadane urządzenia i sposób zarządzania nimi.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Batuszka
WICEPREZYDENT

KIEROWNIK REFERATU
TELEINFORMATYKI

Jacek Batuszka

INSPEKTOR

Dudzik
Agnieszka Dudzik

KIEROWNIK REFERATU

Kostorek
Agata Kostorek