

Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu do 30 000 euro

RZP.271.68.2017.AG

Dostawa toalety wolnostojącej z automatem wrzutowym wraz z dokumentacją niezbędną do wykonania przyłączy wod. – kan. i energetycznego do toalety

PYTANIE 1

Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego co powinna zawierać " dokumentacja niezbędna do wykonania przyłączy wod-kan i energetycznego :

1. czy projekt przyłączy ?
 2. czy rysunki określające miejsca doprowadzenia i parametry przyłączy do oferowanej toalety ?
- W opisie przedmiotu zamówienia wnosimy o zmianę zapisu :

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki toalety wolnostojącej z automatem wrzutowym wraz z dokumentacją niezbędną do zaprojektowania wykonania przyłączy wod. – kan. i energetycznego do toalety oraz ustawienie przez Wykonawcę toalety w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i podłączenie toalety do sieci wod. – kan.

ODPOWIEDŹ 1

„Dokumentacja niezbędna do wykonania przyłączy wod. – kan i energetycznego” – winna zawierać wszystkie informacje potrzebne do wykonania przyłączy do toalety, w tym m.in. schematy podłączeń, średnice rur, wytyczne do wykonania fundamentu pod toaletę itd. Wykonanie przyłączy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z powyższym nie wymagane są projekty budowlane.

Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu.

WICEPREZYDENT MIASTA

Jacek Boruszka

INSPEKTOR

mgr Aleksandra Goszczyńska

KIEROWNIK REFERATU

Agata Kosiorek

Urząd Miejski w Elblągu
Wiceprezydent Miasta Elbląg

tel. +48 55 239 32 61
fax +48 55 239 33 30

e-mail: sekretariat_vp@umelblag.pl
www.umelblag.pl